

VdS

Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

ICAM Limited
Half Moon Lane

GB-Worthing, West Sussex, BN13 2EJ

Die Anerkennung
umfaßt nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,
- dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2
(entfällt bei Systemen),
- zur Verwendung
in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

Die Gültigkeit
der Anerkennung kann
auf Antrag
verlängert werden.
Antrag auf Verlängerung
ist spätestens 6 Monate
vor Ablauf der
Gültigkeit zu stellen.
Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden.
Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungsstelle
- mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverzüglich
und **per Einschreiben**
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muß den Inhalt
des Zertifikates korrekt wieder-
geben und darf nicht
auf wettbewerbsrechtswidrige
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 205058	18	05.10.2005	04.10.2009

Gegenstand der Anerkennung:

Ansaugrauchmelder
Typ Fire Tracer, E-Series

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

CEA 4022 (12/99) - Ansaugrauchmelder
DIN EN 54, Teil 4 (12/97) - Energieversorgungseinrichtungen
VdS 2541 (12/96) - Energieversorgungseinrichtungen
VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 05.10.2005

Schüngel

Geschäftsführer

i. V. Lüttenberg

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

im Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.

akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92-22

UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

INSPECTION REPORT - Type L Service

S884610407191226

Date	19/07/2004	File Number	S8846
Responsible Office	Northbrook	Volume	1
Inspection Center	850	Account / Order Number	0168
CCN	URXG	UL Rep Name	Peter Hobday
Product Category	SMOKE DETECTORS FOR SPECIAL APPLICATION	UL Representative ID	50398
Subscriber - Factory Number	127132-001	Factory Representative:	JULIAN SULA
Manufacturer Name	ICAM LTD	Factory Rep Phone	01903 260000
Manufacturer Address	HALF MOON LANE WORTHING WEST SUSSEX BN13 2EJ ENGLAND		

Nature of Visit	Initial Production Inspection	Listing/Classification/Recognized (Unlisted) Component Marks Used Since Last Visit	<input checked="" type="checkbox"/>
Variation Notice Issued	<input checked="" type="checkbox"/>	Listing/Classification/Recognized (Unlisted) Component Marks Removed	<input type="checkbox"/>
Data Sheets Sent	<input type="checkbox"/>		

PRODUCTS EXAMINED

<u>Model</u>	<u>Product</u>	<u>Class</u>	<u>Section/RRN</u>	<u>Multiple Listed</u>
FIRETRACER E SERIES	DETECTOR		1	No

If samples are required to be sent to ULI Laboratory, indicate below. If required samples are not sent, explain in the Comments area.

SAMPLE DOCUMENTS

<u>Type, Style, Cat, Model</u>	<u>Name</u>	<u>Sample Tag Number</u>	<u>Shipped to Office</u>
No Samples			

Time in Factory:	4.00
Additional Comments:	THE MANUFACTURER IS AUTHORIZED TO APPLY THE UL MARK TO THE PRODUCTS COVERED BY S8846